

ORIGINALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO
Provincia di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 143 del 18 MAR. 2014

OGGETTO: FURTO CAVI ELETTRICI PLESSO SCOLASTICO NINO ATRIA
DELL'IST. GENNARO PARDO VIA TRAPANI
PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA E DEGLI ATTI CONNESSI

L'anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di Marzo in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

- | | | |
|------------|---------------|-------------|
| ERRANTE | Felice Junior | - Sindaco |
| CALCARA | Paolo | - Assessore |
| LOMBARDO | Francesco | - Assessore |
| FAZZINO | Vito | - Assessore |
| CASTELLANO | Maria Rosa | - Assessore |
| CAMPAGNA | Marco | - Assessore |
| CENTONZE | Antonino | - Assessore |

Pres.	Ass.
f	
x	
x	
	x
x	
	x
	x

Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott. Livio Elia Maggio Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

PREMESSO che il giorno 28.02.2014 alle ore 10.00 è pervenuta segnalazione da parte del vice Preside Prof. Antonino Rizzo dell'Istituto Comprensivo Gennaro Pardo di Castelvetro, riguardo il furto di cavi elettrici presso il plesso scolastico Nino Atria sito in via Trapani;

PRESO ATTO che le circostanze di somma urgenza non consentivano alcun indugio per cui, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 05/10/2010 n°207 e dell'art. 16 del Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, il Responsabile del Settore Tecnico provveda alla redazione di un verbale di somma urgenza ordinando contemporaneamente la immediata esecuzione dei lavori, per mettere in sicurezza l'impianto elettrico del Plesso scolastico Nino Atria dell'Ist. Comprensoriale Gennaro Pardo di via Trapani;

RILEVATO che la ditta conoscitrice degli impianti suddetti, segnalata dall'Istituto Comprensivo Gennaro Pardo, è la ditta "LI VIGNI ANTONINO con sede in via E. De Amicis n°5 - 91022 Castelvetro P. IVA 01379460817;

VISTO il suddetto verbale per i lavori di somma urgenza redatto in data 28.02.2014 (All. A);

VISTO il preventivo di spesa della ditta LI VIGNI Antonino con sede in via E. De Amicis n°5 -91022 Castelvetro P. IVA 01379460817, pervenuto in data 04.03.2014 prot.gen. n°10686 per un importo di € 850,00 + IVA al 22% per complessive € 1037,00 (All. B);

VISTO l'ordine di servizio del 28.02.2014, per cui è stato assunto impegno in data 05.03.2014 sul codice 01.04.05.03 del redigendo bilancio 2014, notificato già alla ditta LI VIGNI Antonino (All. C);

RICHIAMATO l'art. 191 comma 3 del D.Lgs. n°267/2000, così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera i) del D.L. n°174/2012;

ACQUISITI i pareri del Responsabile del Settore Tecnico e del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n°267 del 2000;

VISTO l'art.176 del D.P.R. 05/10/2010 n°207;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia;

VISTO il D.Lgs. 163/2006

VISTO il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000

con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

PRENDERE ATTO

DEL - verbale di somma urgenza e il relativo preventivo di spesa per i lavori resi urgenti ed indifferibili per il ripristino dell'impianto elettrico del Plesso scolastico Nino Atria dell'Ist. comprensoriale Gennaro Pardo sito in via Trapani danneggiato dal furto di cavi elettrici del 28.02.2014

DEL - preventivo di spesa per gli interventi di somma urgenza relativo al furto di cavi elettrici del Plesso scolastico Nino Atria dell'Ist. Comprensoriale Gennaro Pardo sito in via Trapani in data 04.03.2014 prot.gen. n°10686, allegato alla presente deliberazione.

DELL' - ordine di servizio del 28.02.2014 notificato alla ditta LI VIGNI Antonino;

DARE ATTO che la ditta interessata con la sottoscrizione del verbale di somma urgenza ha accettato l'esecuzione degli interventi ivi previsti ai prezzi come da preventivo

La presente deliberazione è stata approvata in data 12/03/2014
L. R. n. 44/91.



Città di Castelvetrano Selinunte

III Settore " Struttura Organizzativa complessa - Uffici Tecnici "

1° Servizio: Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali, Tutela ambientale e servizi vari, Raccolta smaltimento rifiuti, manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico.

Via della Rosa, 1 - C.da Giallonghi 91022 Castelvetrano (TP)

Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 13,00,
lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle 18,00

Dirigente: Ing. Giuseppe Taddeo
Responsabile del 1° servizio: Arch. Vincenzo Barresi

Tel. 0924-909654
Tel. 0924-909404
Fax 0924-909403

e-mail: gtaddeo@comune.castelvetrano.tp.it
e-mail: vbarresi@comune.castelvetrano.tp.it

OPERE DI SOMMA URGENZA

Lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza dell'impianto elettrico del plesso Nino Atria dell'Ist. Comprensoriale Gennaro Pardo sito in via Trapani

ORDINE DI SERVIZIO

Per l'affidamento dei lavori di somma urgenza, ai sensi del comma 1 dell'art. 176 del Regolamento D.P.R. 207/2010

PREMESSO:

- Che a seguito del furto di cavi elettrici occorso presso il plesso scolastico Nino Atria dell'Istituto Comprensoriale Gennaro Pardo di via Trapani verificatosi in data 28.02.2014 nel comune di Castelvetrano, ha causato l'impraticabilità dell'edificio scolastico in quanto l'impianto elettrico esplica funzioni basilari per l'utilizzo della scuola;
- Che in data 28.02.2014 si è provveduto ad effettuare un sopralluogo;
- Si è accertata la presenza dei seguenti danni: interruzione dell'impianto elettrico che alimenta altresì l'impianto d'allarma;

CONSIDERATO:

- Che tale circostanza determina pericolo e ed inutilizzo per i fruitori del Plesso scolastico
- Che necessita procedere all'esecuzione di urgenti opere di ripristino;
- Che ricorrono pertanto le premesse di cui al comma 1 dell'art. 176 del Regolamento D.P.R. 207/2010, come da verbale di somma urgenza redatto in pari data;
- Che sul luogo è presente la ditta Li Vigni Antonino di Castelvetrano P.I. 01379460817
- Che, a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante la ditta Li Vigni Antonino ha formulato un preventivo di massima (all. A), acquisito al prot. gen. n° 10686 del 04.03.2014, dei lavori necessari da eseguirsi in economia;
- Che la durata dei lavori sarà di giorni 1;
- Che pertanto l'ammontare netto dell'appalto di € 850,00 più IVA al 22% per un totale di € 1.037,00 (diconsi milletrasette/00) così determinato:

- Che la ditta ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Il giorno 28 del mese di febbraio dell'anno 2014

SI ORDINA


Ai sensi del comma 2 dell'art. 176 del Regolamento D.P.R. 207/2010, Peseecuzione dei lavori di pronto intervento per il ripristino e la messa in sicurezza dell'impianto elettrico nel plesso Nino Atria dell'Ist. Comprensoriale Gennaro Pardo sito in via Trapani a Castelvetrano, per l'ammontare di € 1.037,00 di cui 850,00 per i lavori ed € 187,00 per IVA al 22%, alla ditta Li Vigni Antonino di Castelvetrano P.I. 01379460817.

In carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva i legge, tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione della perizia di spesa.

Il presente ordine di servizio viene redatto in unica copia e firmata come di seguito:


Per accettazione:

(La ditta)



Il tecnico incaricato

(Arch. Vincenzo Barresi)



Il Dirigente – Responsabile del Procedimento

(Ing. Giuseppe Taddeo)




Assunto Impegno in data 11/2/14 E 5 MAR 2014

Al codice 01.04.05.03 del Redigendo bilancio 2014

Il Dirigente

(Dott. Andrea Antonino Di Como)



Città di Castelvetroano Selinunte



III Settore " Struttura Organizzativa complessa – Uffici Tecnici "

1° Servizio: Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali, Tutela ambientale e servizi vari, Raccolta smaltimento rifiuti, manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico.

Via della Rosa, 1 – C.da Giallonghi 91022 Castelvetroano (TP)

Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 13,00,
lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle 18,00

Dirigente: Ing. Giuseppe Taddeo
Responsabile del 1° servizio: Arch. Vincenzo Barresi

Tel. 0924-909654
Tel. 0924-909404
Fax 0924-909403

e-mail: gtaddeo@comune.castelvetroano.tp.it
e-mail: vbarresi@comune.castelvetroano.tp.it

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA

Art. 175 del D.P.R. 207/2010

Il giorno 28.02.2014 alle ore 10.00 a seguito segnalazione avuta dal vice Preside Prof. Antonino Rizzo dell'Istituto Comprensivo Genaro Pardo di Castelvetroano, il sottoscritto si è recato in sopralluogo accertando il furto di cavi elettrici presso il plesso Nino Atria di via Trapani

CONSIDERATO

- Che permane una condizione di pericolo per la pubblica incolumità in quanto l'impianto elettrico è messo in sicurezza con riserva delle necessarie, opere di adeguamento dello stesso al D.Lgs 37/2008 e s.m.i. in maniera repentina esplicitando lo stesso funzioni basilari per la scuola;
- Che le opere dovranno avere immediato avvio.

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto dichiara che i lavori medesimi rivestono carattere di SOMMA URGENZA, per cui redige il presente

VERBALE


Ai sensi dell'art. 175 del Regolamento 05.10.2010, n°207, con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi

Castelvetroano li _____

IL TECNICO

(Arch. Vincenzo Barresi)

DITTA LI VIGNI ANTONINO
Via E.DEAMICIS,5
91022 CASTELVETRANO
P.iva 01379460817



Spett.\Istituto comprensivo G.Pardo
via Catullo
91022 Castelvetro

OGGETTO: INSTALLAZIONE DORSALI ELETTRICHE.

Formulo la mia migliore offerta per l'installazione presso la scuola NINO ATRIA di una parte delle dorsali elettriche linee caldaia, autoclave etc. da fissare a vista su fune tendicavo già esistente per il ripristino di un tratto di linee lungo circa 16 mt costituite dai cavi di seguito meglio specificati:

linea trifase + neutro con cavo FG7/R da 16mm

linea trifase + neutro con cavo FG7/R da 6 mm

linea trifase + neutro con cavo FG7/R da 4 mm

linea monofase con cavo FG7/R da 2,5 mm

linea monofase con cavo FG7/OR da 1.5mm

conduttore di terra con cavo N07-VK 1X50 mm

linea citofonica con cavo FG7/OR 7G1

Sono compresi cassette di derivazione cappellotti fascette ed accessori vari.



TOTALE LAVORI

EURO 850.00+IVA

N.B.

Il presente preventivo è valido 30gg

Castelvetro 01\03\2014

Cordiali saluti

LI VIGNI ANTONINO
Via E. De Amicis n° 5
Tel 0924/907260 - 3476185367