

**X DIREZIONE ORGANIZZATIVA**  
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA.

DATA \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

\_\_\_\_\_

**AUTENTICA**

LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO AGLI ATTI DI QUESTO SETTORE.

Castelvetrano, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZI A RETE**

LA PRESENTE COPIA È CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DI QUESTO SETTORE

DATA, \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO

\_\_\_\_\_



Regione Siciliana

**Città di Castelvetrano**

Libero Consorzio Comunale di Trapani

**VI Direzione Organizzativa "Servizi a Rete"**

Servizio Idrico Integrato, gestione p.a.r.f., Risparmio Energetico e Manutenzione Servizi a rete. -

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 489 DEL 20 SET. 2010**

**OGGETTO:** Demolizione controllata pali fatiscanti di pubblica illuminazione per la salvaguardia della pubblica incolumità.

Nomina Responsabile Unico del Procedimento e del gruppo di lavoro impegnato nella redazione del progetto e nella conduzione dell'appalto.

	TRASMESO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1	COMMISSIONE STRAORDINARIA		
2	DIREZIONE X (Programmazione Finanziaria e Gestione Risorse)		
3	SEGRETARIO GENERALE		
4	ALBO PREFORIO		<a href="mailto:mcassi@comunc.castelvetrano.tp.it">mcassi@comunc.castelvetrano.tp.it</a>

Assunto Impegno n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Sull'Intervento n° \_\_\_\_\_

Cap. P. E. G. n° \_\_\_\_\_

Fondo risultante £. \_\_\_\_\_

Imp. Precedente £. \_\_\_\_\_

Imp. Attuale £. \_\_\_\_\_

Dispon. Residua £. \_\_\_\_\_

Il Responsabile

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Vincenzo Caime

*Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi;*

### PREMESSO che:

- Con Deliberazione di Giunta Municipale n. 326 del 30.08.2013 il comune di Castelvetro ha aderito alla convenzione per la fornitura di servizio Luce Consip attivata ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'art. 58, legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Lotti 1-2-3-4-5-6-7-8 tra Consip S.P.A. e Gemmo S.P.A., con sede in Areuignano (VI), Viale dell'Industria n. 2, P.Iva 03214610242;
- con nota prot. n. 39742 del 30.08.2013, in conformità alla stessa convenzione, il comune ha ordinato la fornitura del Servizio Base del Servizio Luce 2 per i propri impianti di illuminazione pubblica;
- con prot. n. 47081 del 16.10.2013 è stato dato avvio all'ordinativo telematico della fornitura di cui trattasi generando sulla piattaforma e-procurement il numero identificato 931483 del sito "acquistinretepa";
- in data 01.09.2013 è stato dato formalmente avvio del servizio;
- la convenzione vigente definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla fornitura da parte della società di cui sopra al Comune e include i servizi di base (acquisto energia elettrica, gestione degli impianti, manutenzione ordinaria, smaltimento materiali di risulta, supporto alle attività operative) e gli interventi opzionali (manutenzione straordinaria);
- la convenzione Consip "Servizio Luce 2" relativa alla fornitura del servizio luce e altri servizi connessi alle pubbliche amministrazioni, prevede all'art. 4.3.1.4 dell'allegato 5 del Capitolato Tecnico l'esecuzione delle attività di controllo visivo e strumentale dei sostegni per verificarne lo stato di conservazione;
- Con nota prot. I.8-D661313.653.NU.CV del 10.07.2018, acquisita al protocollo generale del comune in data 12.07.2018 al n. 32235, la società subentrante "City Green Light s.r.l.", come sancito dal disposto sopra richiamato, ha comunicato di avere condotto sulla totalità dei sostegni presenti nel perimetro di gestione le verifiche visive e nella misura del 10% dei pali in acciaio non zincato le verifiche strumentali per verificare lo spessore residuo e la velocità di corrosione dell'armamentario;
- Con la sopra richiamata nota è stato trasmesso un report includente l'elenco di tutti i pali a "rischio caduta" ammontanti complessivamente a n. 221 e dedicati particolari fotografici dei sostegni che ben evidenziano lo stato di degrado degli stessi;

### CONSIDERATO che:

- La società City Green Light s.r.l. di fatto non garantisce interventi extra canone perché non obbligata da convenzione e specialmente per motivi legati alla non liquidazione di ingenti crediti esigibili da parte dell'Ente;
- In ogni caso è assolutamente necessario, in alternativa alla convenzione Consip (Servizio Luce 2) vigente, procedere nella demolizione dei pali di cui trattasi e, pertanto, nella redazione di un progetto che consenta di risolvere la problematica e quindi la sicurezza dei cittadini dal rischio di caduta dei pali;
- Il sovraordinato della Commissione Straordinaria ha dettato all'ufficio di predisporre un progetto di dismissione dei pali pericolosi di cui trattasi;

### VISTI:

- L'art. 5, comma 1, L. n. 241/1990 che dispone che "il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a se o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale";
- L'art. 31 del D.lgs n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) individua le funzioni del RUP negli appalti di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni;
- Le linee guida n. 3, di attuazione del D.lgs 128 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016;

**ATTESA** la necessità di provvedere ad individuare il R.U.P. relativo all'intervento per la "Demolizione controllata pali fatiscenti di pubblica illuminazione per la salvaguardia della pubblica incolumità";

**RICONOSCIUTA** l'opportunità del presente provvedimento;

**ATTESA** la propria competenza nella redazione del presente atto;

**ACCERTATA** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto all'art. 147 bis del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;


### PROPONE

Per i motivi su espressi:

1. **ASSEGNARE**, all'ing. Danilo La Rocca, Responsabile della VI Direzione Organizzativa "Servizi a rete", le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della L. 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., relativamente all'intervento per la "Demolizione controllata pali fatiscenti di pubblica illuminazione per la salvaguardia della pubblica incolumità".
2. **ASSEGNARE** al Dott. Vincenzo Caime, dipendente in servizio alla VI Direzione Organizzativa "Servizi a rete", le funzioni di progettista e direttore dei lavori dell'intervento.
3. **ATTESTA** la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Vincenzo Caime



Il Responsabile della VI Direzione Organizzativa "Servizi a rete"

Vista/i:

- La proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento, Dott. Vincenzo Caime;
- La Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri e le attribuzioni del Sindaco n. 29 del 29.08.2018;
- L'art. 40, lettera m) dello Statuto del Comune di Castelvetro, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 16.12.2008, pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 del 08.05.2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicata sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza;

Attestando, contestualmente l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interesse che qui si intende integralmente riportata;

Attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile  
VI Direzione Organizzativa "Servizi a rete"  
Ing. Danilo La Rocca

