CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

♦♦♦♦♦

Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 26 del 19/04/2023

OGGETTO: *"Relazione e proposte della IV C.C.P. sulle condizioni degli edifici scolastici – riscaldamenti".*

L'anno **duemilaventitre (2023)** il giorno **diciannove (19)** del mese aprile dalle ore 09:30 e ss., in Castelvetrano e nella **Sala delle adunanze consiliari di Palazzo Pignatelli**, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale del 13/04/2023 n. 21015, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.
All'inizio della seduta, risultano presenti\assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

n.	CONSIGLIERI	Pres	Ass.	n.	CONSIGLIERI	pres.	ass.
1	MARTIRE Calogero	X		13	ABRIGNANI Angelina	X	
2	VIOLA Vincenza	X		14	CRAPAROTTA Marcello		X
3	STUPPIA Salvatore	X		15	DITTA Rossana	X	
4	CURIALE Giuseppe	X		16	MANUZZA Antonino	X	
5	MANDINA Angela		X	17	VIRZI' Biagio	X	
6	CIRRINCIONE Patrick	X		18	GIANCANA Antonio	X	
7	FOSCARI Filippo	X		19	CALDARERA Gaetano	X	
8	DI BELLA Monica	X		20	COPPOLA Giuseppa		X
9	MALTESE Ignazio	X		21	LIVRERI Anna Maria		X
10	CAMPAGNA Marco	X		22	CORLETO Anna	X	
11	MILAZZO Rosalia		X	23	VENTO Francesco	X	
12	CASABLANCA Francesco	X		24	TRIPOLI Aldo Francesco	X	

Presiede l'adunanza il Presidente, Avv. Patrick Cirrincione.

Partecipa il Vice Segretario Generale, Dott. Simone Marcello Caradonna, giusta delega prot. gen. n. 21469 del 14.04.2023.

Consiglieri assegnati n. 24 - in carica n. 24 - Presenti n. 19, Assenti n. 5 (Mandina, Milazzo, Craparotta, Coppola e Livreri).

E' presente per l'Amministrazione il Vice Sindaco, Dott. Filippo Foscari.

Il PRESIDENTE

Procede, quindi, alla trattazione del successivo punto posto all'O.d.G., avente ad oggetto "*Relazione e proposte della IV C.C.P. sulle condizioni degli edifici scolastici – riscaldamenti*", ed invita, pertanto, il Presidente della IV C.C.P., Cons. Campagna, a darne lettura.

Intervengono nell'ordine:

Il Cons. Campagna procede con la lettura del suddetto documento. In conclusione ringrazia tutti i componenti della IV C.C.P. per il lavoro fatto e comunica che è stato votato all'unanimità tranne il Cons. Caldarera che si è astenuto, perché non è stato presente in tutte le sedute.

Entra il Cons. Craparotta Presenti 20 – Assenti 4

Il Cons. Tripoli dà lettura di un documento nel quale evidenzia che la IV CCP ha fatto un buon lavoro nel redigere una relazione in cui vengono trattate le problematiche inerenti gli edifici scolastici di Castelvetrano e soprattutto nel proporre le soluzioni a tali problematiche. Ma vuole precisare che già all'inizio del 2023 il Sindaco aveva dichiarato in una riunione che la situazione degli edifici scolastici si era aggravata soprattutto per la mancato intervento strutturale dovuto alla mancanza di fondi e perché non aveva potuto inserire nell'apposito capitolo del bilancio somme adeguate per la ristrutturazione, a seguito del dissesto finanziario dichiarato dalla Commissione Straordinaria. Precisa che dopo aver letto che la Rappresentante del Comitato dei genitori in una riunione indetta dalla IV CCP congiuntamente alla II CCP ha dichiarato che tutte le scuole non risultavano accatastate e prive di certificato di agibilità si è recato presso gli uffici tecnici per verificarne la validità di quanto dichiarato. Riferisce che gli impiegati dell'ufficio tecnico gli hanno risposto che sette scuole erano già state accatastate, che due non era stato possibile perché il comune non ne era proprietario, ma che erano tutte prive di certificato di agibilità; che era stata effettuata un'indagine sismica che aveva dato esito positivo. Fa presente che, per quanto riguarda le utenze di luce e gas delle scuole, la Dott.ssa Morici, dopo aver chiesto alle dirigenti scolastiche una relazione dettagliata, ha effettuato il pagamento di tutte le utenze.. Successivamente l'Arch. Barresi, dopo aver effettuato un sopralluogo, ha trasmesso una nota avente ad oggetto "Grave situazione dei plessi scolastici per mancanza di funzionamento del riscaldamento", procede con la lettura e la consegna alla Presidenza. Concludendo comunica che il Movimento Cinquestelle è disponibile ad aprire un dialogo per affrontare le proposte della IV CCP.

Il Cons. Martire chiede al Vice Segretario di indicare esattamente il protocollo riportato nella nota dell'Arch. Barresi in argomento.

Il Vice Segretario seppure la copia della nota non è perfettamente leggibile ritiene che la nota dell'Arch. Barresi reca verosimilmente il protocollo interno della IV Direzione Organizzativa n. 584 dell'01.03.2023.

Il Cons. Martire lamenta l'assenza dell'Amministrazione sminuendo il lavoro della IV CCP. Sottolinea che le Commissioni non sono organismi a sé stanti, che perdono tempo, e loda il lavoro della IV CCP per aver affrontato argomenti importanti per la città. Ricorda che proprio l'Ass. Foscari, all'inizio del mandato, aveva sottolineato l'importanza degli istituti scolastici, che aveva riferito che si sarebbe occupato per l'istallazione di impianti fotovoltaici, prelevando, laddove fosse stato necessario, fondi dallo stesso Movimento Cinquestelle. Ritiene che il Capogruppo del Movimento Cinquestelle non può sostituirsi né al Sindaco né all'Assessore al ramo, che avrebbero dovuto essere presenti in aula a dare risposte immediate; che non avrebbe dovuto recarsi presso gli uffici tecnici, perchè uno dei componenti della IV CCP fa parte del Gruppo politico Cinquestelle, che avrebbe dovuto farsi portavoce stimolando l'Amministrazione affinchè si preoccupasse di dare risposte immediate, ma il Cons. Tripoli si è voluto sostituire al Sindaco e all'Assessore perché non hanno avuto il coraggio di affrontare la problematica delle scuole di Castelvetrano. Inoltre ritiene

che la responsabilità non è solo degli amministratori del passato ma anche dell'attuale Amministrazione e che la differenza è che i primi hanno sollevato il problema ed affrontato ma che loro non hanno neanche provato a risolvere il problema con il risultato che alcune scuole oggi andrebbero chiuse, perché la situazione è veramente grave e questa Amministrazione è corresponsabile.

Il Cons. Stuppia sostiene che il Cons. Tripoli nella sua dichiarazione era partito bene ma poi si è perso nei meambri del passato, del dissesto, dando la colpa alla dirigente scolastica che interrompe l'utenza del gas e non paga le fatture; parla di un tecnico che aveva chiesto 90 giorni di tempo per andare a visionare gli istituti ed oggi spunta una relazione fatta dallo stesso. Si sarebbe aspettato che il Capo Gruppo del Movimento Cinquestelle facesse un'analisi attenta degli undici punti descritti nella relazione, su come lavorare e trovare delle soluzioni in sinergia. Ricorda che in campagna elettorale il Movimento aveva sbandierato lo Sportello Europa, che avrebbe attinto finanziamenti, per sistemare anche gli istituti scolastici, ma ad oggi non ne è arrivato nessuno.

Entra il Cons. Mandina Presenti 21 – Assenti 3

Il Cons. Campagna ringrazia tutti i componenti della Commissione per il lavoro fatto e che ha portato alla redazione della relazione oggetto della discussione. Afferma che il problema del riscaldamento nelle scuole lo vive sulla sua pelle perché ha due bambini che frequentano la scuola primaria e sono stati costretti a stare a scuola con addosso il giubbotto e la coperta. Non approva quanto detto dal Cons. Tripoli quando dice che le dirigenti scolastiche si sono rifiutati di accendere i riscaldamenti, ma che piuttosto sono state costrette perché non potevano sostenere i costi. Inoltre hanno trasmesso diverse relazioni sulla difficoltà economica ad accendere i riscaldamenti, ma nessuno li ha ascoltati. Ritiene che va fatta una programmazione e previsti dei fondi per migliorare le condizioni delle scuole. La Commissione nella relazione ha voluto dare gli input e spera che non accada nulla di grave negli edifici scolastici per mancanza di interventi urgenti.

Il Cons. Curiale, quale componente della IV Commissione, comunica che l'intento della relazione è quello di verificare le reale situazione delle scuole, considerato le diverse lamentele pervenute e hanno approfondito la problematica per capire la verità. Ritiene che nella prima parte della relazione viene evidenziata la reale situazione in cui versano gli istituti scolatici e in conclusione vengono elencati una serie di suggerimenti per la risoluzione dei problemi, chiedendo in bilancio i fondi necessari. Avrebbe voluto che fosse stato il Sindaco o l'Ass. Siculiana a rispondere piuttosto che il Capogruppo del Movimento Cinquestelle che, secondo lui non ha centrato l'argomento. Propone al Presidente della IV Commissione di trasmettere la relazione al Prefetto, affinchè chieda chiarimenti all'Amministrazione. Conclude ringraziando i colleghi per il lavoro fatto.

Entra il Cons. Livreri Presenti 22 – Assenti 2

Esce il Cons. Viola Presenti 21 – Assenti 3

Il Cons. Casablanca sostiene che il Cons. Tripoli avrebbe dovuto applaudire la Commissione per la redazione della relazione, invece oggi ha rappresentato un parafulmine per l'Amministrazione. Inoltre ritiene che non debba essere il Capogruppo ad essere aperto al dialogo ma l'Ass. Manuzza, presente in aula. Conclude facendo un plauso ai colleghi e al Presidente della IV CCP per il lavoro fatto ed è d'accordo con la trasmissione della relazione al Prefetto.

Il Cons. Caldarera chiarisce i motivi della sua astensione nella votazione della relazione in Commissione.

L'Ass. Manuzza chiarisce che lui non ha la delega per occuparsi degli edifici scolastici, ma nella relazione ha trovato dei punti di cui si occuperà. Riferisce che per quanto riguarda la palestra della scuola "Enrico Medi" sono stati previsti dei lavori, che è stato donato un impianto fotovoltaico

all'Istituto Alberghiero, che sono stati fatti dei progetti già finanziati e che l'aula didattica della scuola di Selinunte è quasi conclusa. Inoltre rassicura che si farà portavoce con l'Ass. Siculiana.

Esce il Cons. Giancana Presenti 20 – Assenti 4

Il Cons. Curiale ritiene che la certificazione di agibilità riguardi il patrimonio di cui ha la delega l'Ass. Manuzza.

Il Cons. Di Bella chiede come mai l'Ass. Manuzza non sia intervenuto prima sulla relazione. Ritiene inoltre che la relazione debba essere votata dal Consiglio perché interpretata come mozione di indirizzo in quanto contiene suggerimenti. Nel caso in cui il Presidente del C.C. ritiene che non è necessario suggerisce al Presidente della IV C.C.P. di trasformare la relazione in mozione di indirizzo.

Il Presidente non ritiene che la relazione vada votata in quanto riguarda i lavori della Commissione.

Il Cons. Di Bella mostra il suo disappunto sulla scelta del Presidente.

Il Presidente evidenzia che la relazione è la dimostrazione dei lavori che sono stati fatti dalla Commissione e non prevede la votazione.

Il Cons. Curiale suggerisce di presentare una mozione di indirizzo e di allegare la nota di trasmissione al Prefetto.

Il Cons. Martire ritiene che gli argomenti trattati nella relazione siano molto importanti e condivide la proposta di inviare la relazione al Prefetto. Fa presente che il 31 gennaio 2023 l'Assessorato Regionale ha trasmesso nelle scuole una circolare riguardante la presentazione di progetti che finanziato per intero i lavori da effettuare e nessuno lo ha segnalato. Suggerisce di trasmettere la relazione firmata da tutti i Consiglieri al Ministero della Pubblica Istruzione, con la speranza che arrivino fondi. Ritiene, inoltre, che un documento così importante vada votato dal Consiglio per rilevarne l'importanza. Propone di mettere ai voti il documento e di discuterlo in una Commissione congiunta, per affrontare subito l'argomento e iniziare l'anno scolastico serenamente, rendendo un servizio a questa città.

Il Presidente, dopo essersi consultato con il Vice Segretario, mette ai voti la relazione solo nella parte finale che contiene le proposte.

Il Cons. Manuzza si complimenta con il Presidente per la scelta di mettere a votazione le proposte contenute nella relazione.

Il Cons. Di Bella si ritiene soddisfatta della decisione del Presidente e chiede scusa per i toni usati.

Il Cons. Maltese fa presente che aveva già suggerito al Presidente di metterla ai voti ma che ricevuto una risposta negativa.

Il Cons. Casablanca ringrazia il Presidente della IV C.C.P. per avere approfondito una tematica molto importante.

Il Cons. Abrignani ringrazia i componenti della IV CCP e i colleghi della minoranza, perché ritiene che le tematiche vanno affrontate e trovate le soluzioni. Ritiene, inoltre, che abbiano fatto un buon lavoro perché la Commissione, di cui fa parte, ha evidenziato delle problematiche che non devono esser strumentalizzate. E' convinta che il documento letto dal Cons. Tripoli non sia farina del suo sacco che ha creato solo un botta e risposta alla relazione ma che avrebbe dovuto ringraziare ed accettare le proposte fatte dalla Commissione. Lamenta l'assenza in aula del Sindaco e degli Assessori, che avrebbero dovuto dare risposte immediate.

Il Presidente, dopo aver verificato che non ci sono ulteriori richieste, invita i Consiglieri a procedere con le dichiarazioni di voto.

Il Cons. Stuppia ringrazia il Cons. Di Bella per la proposta di mettere a votazione la relazione, in quanto ritiene importante. Si augura che la votazione sia positiva e che sia un atto di indirizzo per l'Amministrazione.

Il Cons. Tripoli ringrazia il Presidente e i componenti della IV C.C.P. e rilegge una parte dell'intervento precedente in cui cita che la IV CCP ha ritenuto necessario verificare la situazione negli edifici scolastici per comprendere lo stato dei fatti e ove possibile proporre soluzioni. Ha sempre ritenuto che all'interno della Commissione c'è la massima democrazia, che è un luogo in cui ci si può confrontare, dialogare e costruire delle proposte. Conferma che il Movimento Cinquestelle è disponibile al dialogo su queste proposte. Ringrazia il Presidente del Consiglio per aver accolto la proposta della Cons. Di Bella di mettere a votazione le proposte contenute nella relazione, perché il Movimento Cinquestelle è disponibile a votarle favorevolmente.

Il Presidente, conclude le dichiarazioni di voto, invita il Vice Segretario a procedere con la votazione degli undici punti contenuti nelle pagine 11 e 12 della relazione, avente ad oggetto "*Relazione e proposte della IV C.C.P. sulle condizioni degli edifici scolastici – riscaldamenti",* per appello nominale richiesto dal Cos. Maltese.

Il Vice Segretario precisa che verranno votati gli undici punti, presenti nelle pagine 11 e 12 della relazione, che riguardano le proposte per intervenire e risolvere i problemi posti dai dirigenti scolastici e dai genitori, e procede con l'appello nominale, richiesto dal Cons. Maltese.

All'esito della votazione risultano:
Consiglieri in carica n. 24
Consiglieri Presenti n. 20
Consiglieri Assenti 4 (Giancana, Milazzo, Coppola e Viola)
Voti favorevoli n.20

Il Presidente si accorge che lo scrutatore Giancana è uscito prima della votazione e lo sostituisce con il Cons. Craparotta e invita il Vice Segretario a ripetere la votazione per appello nominale richiesto dal Cons. Maltese.

All'esito della votazione risultano:
Consiglieri in carica n. 24
Consiglieri Presenti n. 20
Consiglieri Assenti 4 (Giancana, Milazzo, Coppola e Viola)
Voti favorevoli n. 20

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 20 voti favorevoli, resi per appello nominale, su 20 Consiglieri presenti e votanti;

APPROVA

Gli undici punti che riguardano le proposte per intervenire e risolvere i problemi posti dai dirigenti scolastici e dai genitori, presenti nelle pagine 11 e 12 della relazione posto all'O.D.G. avente ad oggetto "*Relazione e proposte della IV C.C.P. sulle condizioni degli edifici scolastici – riscaldamenti"*

****

Al termine il Presidente, in assenza del Sindaco, rinvia, in mancanza di opposizioni sul punto, la trattazione del 7° punto posto all'O.d.G. a data da destinarsi ed alle ore 13:15 dichiara chiusa la seduta.

****

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Il Presidente
Avv. Patrick Cirrincione
F.to Patrick Cirrincione

Il Consigliere Anziano
Dott. Curiale Giuseppe
F.to Giuseppe Curiale

Il Vice Segretario
Dott. Simone Marcello Caradonna
F.to Simone Marcello Caradonna

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91 Castelvetrano, lì	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ Castelvetrano, lì_____ IL MESSO COMUNALE _____ IL SEGRETARIO GENERALE _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1°, della L.R. 44/91.

IL SEGRETARIO GENERALE

_____

CITTÀ DI
CASTELVETRANO
SELINUNTE

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

"Pubblica istruzione, Beni ed Attività Culturali, Turismo, Condizione della Gioventù, Tempo libero, Sport, Problemi del lavoro e Toponomastica "

COMUNE DI CASTELVETRANO
Protocollo Interno N. 18157/2023 del 28-03-2023
Doc. Principale - Copia Documento

.

Al Presidente del Consiglio
Dott. Patrick Cirrincione
SEDE

OGGETTO*: "RELAZIONE E PROPOSTE SULLE CONDIZIONI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - RISCALDAMENTI*

La IV Commissione Consiliare Permanente, avendo avuto un confronto con il Presidente del Consiglio Dott. Patrick Cirrincione, ritiene opportuno richiedere che la relazione e proposte sulle condizioni e criticità degli edifici scolastici, sia messa all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale utile.

Distinti saluti

(D' Ordine del Presidente)
F/to La segretaria della IV C.C.P.
Margherita Sciuto

Protocollo di Generale n.18157 del 28.03.2023

IV COMMISSIONE CONSILIARE

Pubblica istruzione – Beni ed attività culturali – Turismo – Condizione della gioventù – Tempo libero – Sport – Problemi del lavoro – Toponomastica

RELAZIONE E PROPOSTE SULLE CONDIZIONI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI-RISCALDAMENTI

COMUNE DI CASTELVETRANO
Protocollo Interno N. 17585/2023 del 24-03-2023
Doc. Principale - Copia Documento

Quest'anno, dopo i periodi delle crisi pandemiche che hanno comportato negli anni precedenti la sospensione per lunghi periodi delle attività scolastiche nei periodi più freddi dell'anno, si sono svolti regolarmente le lezioni scolastiche ed è emersa in tutte la sua criticità la situazione di non adeguatezza dei sistemi e impianti di riscaldamento degli edifici scolastici di competenza comunale.

Questo ha comportato disagi agli alunni e a tutto il personale scolastico (insegnati, dirigenti, personale ATA) che si sono ritrovati a studiare, insegnare e operare in edifici gelidi con notevoli difficoltà per i bambini costretti a rimanere in classe con i giubbotti o a portare da casa coperte e stufe elettriche per rimanere al caldo e seguire le lezioni.

Questo ha causato le rimostranze dei genitori e dei dirigenti scolastici nei confronti dell'ente comune e dell'amministrazione che lo guida affinché intervenisse rapidamente nella risoluzione dei problemi diversi a seconda degli istituti scolastici.

I Dirigenti scolastici già da e per tempo, anche negli anni precedenti, avevano segnalato con mail e pec le specifiche criticità da risolvere per affrontare senza disagi per gli alunni i mesi più freddi dell'inverno. Ma non hanno avuto alcun riscontro positivo.

La Commissione consiliare pertanto ha ritenuto doveroso verificare la situazione per comprendere lo stato dei fatti e ove possibile proporre soluzione. Quindi per avere contezza della reale situazione ha operato predisponendo ed effettuando le opportune audizioni in commissione. La prima con il sindaco di Castelvetrano il dr. Alfano in data 08.02.2023, la seconda audizione con la rappresentante del comitato dei genitori la sig.ra Lina Stabile in data 14.02.2023, e infine con i dirigenti degli istituti scolastici interessati. La dirigente dell'Istituto comprensivo "Capuana-Pardo" la dr.ssa Anna Vania Stallone, la dirigente dell'Istituto comprensivo "L. Radice-Pappalardo" dr.ssa Barone entrambe in data 17.02.2023 e infine con la dirigente della direzione didattica statale II circolo "Ruggero Settimo" dr.ssa Maria Luisa Simanella in data 23.02.23.

Audizioni in Commissione:

COMUNE DI CASTELVETRANO
Protocollo Interno N. 17585/2023 del 24-03-2023
Doc. Principale - Copia Documento

Sindaco Dr. Enzo Alfano

La Commissione comincia le sue audizioni con il **sindaco Dr. Enzo Alfano in data 08.02.2023**, che sottolinea che i problemi scolastici dei vari istituti risalgono nel tempo, per mancanza di interventi di manutenzione e investimenti e che la crisi economica del Comune col dissesto finanziario non ha permesso a questa amministrazione interventi adeguati per mancanza di fondi. Già nel 2018 la commissione prefettizia aveva ridotto i contributi alle scuole passando ad una somma complessiva di 50 mila euro per tutti e tre i circoli. Misura che è stata mantenuta anche da questa amministrazione. I problemi sorti in merito al riscaldamento nei vari istituti sono stati attenzionati e oggetto di intervento così abbiamo risolto e superato il problema delle aule fredde che ha costretto i bambini a soffrire nei giorni scorsi. Quindi il problema è stato risolto. Pur tuttavia, rimane il problema nei plessi dell'Istituto Comprensivo "Capuana-Pardo", dove la dirigente ha arbitrariamente revocato i contratti del gas non informando il Comune. Questo è merso solo dopo la protesta dei genitori e un controllo dei nostri tecnici. Quindi ho convocato la dirigente che ha confermato la scelta che aveva operato su indicazione del collegio dei revisori scolastico per eliminare i costi fissi. Adesso bisogna rifare i contratti con tutta la trafila burocratica necessaria che inevitabilmente farà perdere ulteriore tempo. Ma entro giovedì, 09.02.2023, tutto dovrebbe funzionare. Inoltre ci stiamo operando per l'ampiamento dei contatori luce, ma occorre anche verificare se gli impianti sono idonei. Le utenze del gas 2022 saranno pagate nel mese di gennaio. Ho programmato degli incontri con i dirigenti scolastici e i genitori per capire le criticità dei vari istituti chiedendo loro una nota dove indichino gli interventi da compiere. Con molta generosità alcune aziende locali si sono fatte avanti per collaborare. Soprattutto nel campo degli impianti fotovoltaici con l'obiettivo di ottenere un investimento del 3% in servizi per le scuole, da parte di una importante impresa che sta investendo in questo settore nel nostro comune. Con un risparmio di costi energetici notevole e impianti e servizi di nuova generazione. Stiamo intervenendo con la Regione per sviluppare progetti per le nostre scuole.

Comitato dei Genitori

In data **14.02.2023** la Commissione IV riunita congiuntamente con la Commissione II ha audito la sig.ra Lina Stabile rappresentante del Comitato dei Genitori di tutte le scuole di Castelvetrano. La sig.ra Stabile, nella sua qualità precisava il compito che assume il comitato di genitori, in quanto nasce proprio a supporto delle famiglie di ogni ordine e grado delle scuole di Castelvetrano e per una migliore interlocuzioni con gli enti interessati al buon funzionamento degli istituti. La Sig.ra

Stabile riferisce dei tanti problemi che gli alunni e genitori vivono quotidianamente a causa delle tante criticità delle scuole di Castelvetrano.

E nell'elencare le criticità di tutti gli istituti scolastici, sottolinea che alcuni plessi addirittura non hanno la certificazione di agibilità anche in assenza della documentazione comprovante la proprietà dei terreni dove sorgono le scuole.

Per una più specifica elencazione:

Plesso Piazza Dante: ancora non ha l'allacciamento con la caldaia per il riscaldamento della scuola arrecando un notevole disagio a tutto il personale scolastico.

Plesso Ruggero Settimo: la caldaia non è stata messa in esercizio e la scala antincendio non è stata collaudata, nonostante serva in caso di emergenza per evacuare otto classi del piano superiore;

Plesso Nino Atria: l'impianto fotovoltaico non funziona. Lo spazio verde che circonda il plesso necessita urgentemente di manutenzione di pulizia e decoro per far sì che tutti i bambini possano usufruirne.

Plesso Giovanni Verga: in diversi parti della scuola ci sono macchie grandi di umidità addirittura in un posto gocciola acqua dal tetto che viene raccolta in un secchio messo sotto;

Istituto Enrico Medi: dentro la palestra non si può accedere perché vi piove dentro, i bagni e servizi hanno bisogno urgente di manutenzione;

In alcuni plessi sono stati i genitori a pulire con opera volontaria gli spazi delle scuole occupandosi della scerbatura o di altri interventi.

I questi mesi freddi i bambini sono costretti ad andare a scuola portando con loro un plaid per potersi coprire e riscaldarsi per il non funzionamento dei riscaldamenti.

La Sig.ra Stabile afferma che nella sua qualità e per conto del Comitato ha inviato una pec al Sindaco spiegando tutte le varie criticità dei plessi scolastici ma che purtroppo fino ad oggi non ha ricevuto nessuna risposta.

Istituto Comprensivo "Capuana-Pardo"

In data 17.02.2023 la Commissione ha audito la Dirigente Scolastica Dr.ssa Vania Stallone presso l'Istituto Comprensivo G. Pardo, per affrontare il delicato problema del riscaldamento e le altre criticità.

COMUNE DI CASTELVETRANO
Protocollo Interno N. 17585/2023 del 24-03-2023
Doc. Principale - Copia Documento

La Dott.ssa Stallone inizia con esporre tutte le problematiche riguardante il riscaldamento. Sottolineando come dal 2018 non sono stati erogati i fondi spettanti l'Istituto Comprensivo "Capuana-Pardo", né nel 2019 e solo il 50% negli anni 2020 e 2021. Dovendo contestualmente comunque affrontare spese per servizi e interventi necessari.

L'amministrazione aveva promesso che avrebbe pagato le bollette del gas ma purtroppo questo non è mai avvenuto e di conseguenza nel 2022 la dirigente scolastica si è trovata in una situazione di disagio economico tale che su indicazione anche dei revisori dei conti della scuola è stata costretta per risparmiare ed eliminare i costi fissi a revocare i contratti del gas di due caldaie perché non poteva anticipare nessuna somma visto che l'amministrazione non aveva erogato i fondi necessari.

Il dirigente scolastico riferisce che la dirigente Dott.ssa Morici con una lettera invita alla stessa richiedeva alla dirigente una relazione dettagliata dei consumi.

Inoltre sottolinea che al:

Plesso Pardo: è necessario un intervento di ristrutturazione dei bagni e servizi utilizzati dagli alunni e dagli insegnanti sia al piano terra sia il primo piano dell'immobile, in quanto persistono guasti continui nelle tubazioni e nei sanitari ed ingenti danni strutturali negli infissi, nei pavimenti e nei rivestimenti murari. Nelle aule didattiche si segnalano, in tutte le aule al piano terra dell'immobile, evidenti ammaloramenti nelle pareti dovuti a fenomeni di umidità di risalita. Nel plesso, inoltre, tutti i sondaggi fatti nei pilastri e nelle travi per verificare la vulnerabilità sismica dell'immobile sono tuttora a vista con evidenti rischi per gli studenti, quindi si richiede il ripristino di tali sondaggi. Tutte le porte interne risultano divelte o ammalorate e sarebbero oggetto di sostituzione anche per motivi di sicurezza antincendio. Si segnalano, altresì, pericoli evidenti nei cornicioni di tutto il plesso con rischio crollo per cui è necessaria la messa in sicurezza. È necessaria la manutenzione straordinaria dell'ascensore, l'automazione di n. 3 cancelli del plesso.

È necessaria la progettazione per il certificato di prevenzione incendi, certificato di agibilità e l'accatastamento dell'immobile.

Plesso Nino Atria: è necessario un intervento di ristrutturazione dei bagni e servizi utilizzati dagli alunni al piano terra, in quanto persistono guasti continui nelle tubazioni e nei sanitari ed ingenti danni strutturali negli infissi, nei pavimenti e nei rivestimenti murari. Nelle aule didattiche e negli spazi comuni si segnalano evidenti ammaloramenti nelle pareti dovuti a fenomeni di umidità di risalita. Nel plesso, inoltre, tutti i sondaggi fatti nei pilastri e nelle travi per verificare la vulnerabilità sismica dell'immobile sono tuttora a vista con evidenti rischi per gli studenti, quindi è

COMUNE DI CASTELVETRANO
Protocollo Interno N. 17585/2023 del 24-03-2023
Doc. Principale - Copia Documento

necessario il ripristino di tali sondaggi. Pericolo evidenti nei cornicioni di tutto il plesso con rischio crollo per cui è necessario la messa in sicurezza, automazione di n. 2 cancelli plesso.

È necessaria la progettazione per il certificato di prevenzione incendi, certificato di agibilità e l'accatastamento dell'immobile.

Plesso Capuana: nel plesso tutti i sondaggi fatti nei pilastri e nelle travi per verificare la vulnerabilità sismica dell'immobile sono tuttora a vista con evidenti rischi per gli studenti, quindi è necessario il ripristino di tali sondaggi. E necessario un controllo strutturale nelle pareti lato nord. È necessario il rifacimento dell'impianto di riscaldamento, la sostituzione degli scalda acqua dei bagni e attivazione dell'impianto fotovoltaico. È necessario la manutenzione straordinaria dell'ascensore, automazione di n. 1 cancello del Plesso. È necessario la manutenzione della copertura in particolare dell'aula n. 23 per infiltrazioni dovute ai pluviali otturati.

È necessaria la progettazione per il certificato di prevenzione incendi, certificato di agibilità e l'accatastamento dell'immobile.

Plesso Borsani: nelle aule didattiche e negli spazi comuni al piano terra dell'immobile si segnalano evidenti ammaloramenti nelle pareti dovuti a fenomeni di umidità di risalita. È necessaria la scerbatura soprattutto nella zona della caldaia per altro a rischio incendio. L'automazione n. 1 cancello del Plesso.

È necessaria la progettazione per il certificato di prevenzione incendi, certificato di agibilità e l'accatastamento dell'immobile.

Plesso Redipuglia: è urgente intervenire nei bagni a servizio degli alunni e degli insegnanti, in quanto persistono guasti continui nelle tubazioni e nei sanitari ed ingenti danni strutturali negli infissi nei pavimenti e nei rivestimenti murari. Tutte le porte interne risultano divelte o ammalorate e sarebbero oggetto di sostituzione anche per motivi di sicurezza antincendio. È opportuno intervenire per la messa in sicurezza nel muro di sostegno antistante l'immobile che presenta evidenti pericoli con rischio crollo. È necessaria l'automazione di n. 1 cancello del plesso.

È necessaria la progettazione per il certificato di prevenzione incendi, certificato di agibilità e l'accatastamento dell'immobile.

Plesso via Torino : urgente intervenire nei bagni a servizio degli alunni e degli insegnanti, in quanto persistono guasti continui nelle tubazioni e nei sanitari ed ingenti danni strutturali negli infissi nei pavimenti e nei rivestimenti murari. È necessaria la realizzazione di una rampa per i

COMUNE DI CASTELVETRANO
Protocollo Interno N. 17585/2023 del 24-03-2023
Doc. Principale - Copia Documento

bambini diversamente abili, sostituendo i gradini per l'uscita di sicurezza sul retro dei locali. È necessaria l'automazione di n. 1 cancello del plesso.

È necessaria la progettazione per il certificato di prevenzione incendi, certificato di agibilità e l'accatastamento dell'immobile.

Plesso S.G. Bosco: è necessaria la manutenzione straordinaria dell'asfalto antistante l'ingresso principale, a tratti divelto e pericolo. È necessaria l'automazione di n. 1 cancello del plesso.

È necessaria la progettazione per il certificato di prevenzione incendi, certificato di agibilità e l'accatastamento dell'immobile.

Inoltre avendo subito più volte atti vandalici si è chiesto di allocare nei plessi più sensibili un sistema di video sorveglianza.

COMUNE DI CASTELVETRANO
Protocollo Interno N. 17585/2023 del 24-03-2023
Doc. Principale - Copia Documento

Istituto comprensivo "L. Radice-Pappalardo"

Nella stessa giornata del 17.02.2023 la Commissioni si è spostata presso il plesso Lombardo Radice dove ci aspettava il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rosamaria Barone.

Anche qua il dirigente scolastico molto amareggiata ci riferisce che il Comune purtroppo non ha risposto alle varie lettere di sollecito per far funzionare i riscaldamenti e quindi il dirigente ha dovuto risolvere il problema mettendo in ogni classe delle stufe che però risultano insufficiente. I corridori sono senza riscaldamento e quindi c'è molto freddo e uno sbalzo di temperatura notevole tra le aule e gli spazi comuni.

Per le bollette 2021- 2022 il Comune non corrisponde gli importi, e non sono ancora state pagate 17 mila euro ritornate indietro perché l'iban non era esatto per un errore di conto.

In merito il Comune ha riferito che non sanno dove sono andati a finire, hanno smarrito le pec, e ancora non forniscono adeguate spiegazione.

L'Istituto ha fatto richiesta per l'impianto fotovoltaico e la predisposizione di un impianto per il riscaldamento ad aria. La Scuola aveva presentato al comune un progetto nel 2017 per la realizzazione, ma ad oggi non ha ricevuto nessuna risposta.

Sempre in questo plesso non si può garantire il servizio mensa perché la stanza adibita a mensa è piena di umidità. Il servizio mensa è stato sospeso per tutto il 2022.

La Dott.ssa Barone riferisce, che nel **plesso scolastico G. Verga** c'è un impianto di riscaldamento non funzionante per mancanza di fondi. Il comune aveva promesso che avrebbe pagato le bollette ma che purtroppo questo non è avvenuto.

Sempre nel **plesso G. Verga** la scuola ha bisogno urgente di manutenzione perché in diverse classi c'è molta umidità e in certi posti c'è perdite d'acqua dal tetto che andrebbe reso impermeabile.

Al plesso Enrico Medi gli stessi problemi, il laboratorio è allagato sale acqua dal pavimento.

Alcuni collaboratori della scuola stanno cercando di sistemare alcune classi, compiendo lavori che dovevano essere compiuti dai tecnici comunali.

COMUNE DI CASTELVETRANO
Protocollo Interno N. 17585/2023 del 24-03-2023
Doc. Principale - Copia Documento

Direzione Didattica Statale II Circolo "Ruggero Settimo"

La Commissione in data **23.02.2023** si è riunita presso il plesso scolastico "Ruggero Settimo" dove ha audito la dirigente scolastica Dr.ssa Maria Luisa Simanella. La Dr.ssa Simanella ha illustrato le criticità dell'istituto nel suo complesso, rendendo edotta la commissione delle emergenze legate al riscaldamento degli istituti e delle altre criticità nei 5 plessi di sua competenza.

Dante Alighieri (infanzia): la prima criticità è il non essere mai stato predisposto un intervenuto sulla caldaia. La caldaia non è mai stata accesa, mai fatta funzionare. Sono presenti 7 pompe di calore che sopperiscono a tale non funzionamento. Le richieste di intervento sono state più volte segnalate all'amministrazione. Ma l'impianto di riscaldamento non è stato mai attivato in quanto non è stato mai collegato opportunamente. È privo del contatore e dei necessari adempimenti di messa in funzione da predisporsi a cura dell'ente locale proprietario dell'immobile il Comune di Castelvetrano.

Ruggero Settimo 3 plessi:

Istituto Centrale: il riscaldamento si effettua con le pompe di calore, che sono state assegnate dai senatori 5 stelle, montate a spese della scuola. Edificio privo di impianto di riscaldamento con caldaia.

Via Cadorna: riscaldamento funzionante con pompe di calore acquistate dai genitori. Istituto privo di impianto di riscaldamento con caldaia.

Via Cirillo: è presente una caldaia nuova, il 12.12.22 è stata posta a verifica dal Dott. Puccio ufficiale di Polizia giudiziaria. Verifica dell'impianto che consisteva nel far pervenire entro 60 gg la

documentazione comprovante l'avvenuta messa in esercizio dell'impianto termico rilasciata dal dipartimento INAIL ai sensi D.M. 1.12.1975. Adempimento a carico dell'ente locale proprietario dell'immobile, il comune di Castelvetrano. Il comune ha fatto pervenire all'istituto in data 23.12.22 copia del libretto di impianto e in data 18.01.23 comunicazione di presentazione di istanza di proroga di 90 gg a far data del 12.02.23. Senza la documentazione richiesta l'impianto di riscaldamento della scuola non può essere attivato;

Plesso Benedetto Croce: privo di riscaldamento con caldaia, vengono utilizzate pompe di calore.

La dirigente evidenzia che l'amministrazione ha predisposto in data 31.01.23 l'accreditamento delle somme di € 2.274,96, a rimborso di quanto anticipato dalla scuola per il pagamento delle bollette del gas relative E.F. 2022. Gli impianti di riscaldamento del plesso Ruggero Settimo, via Cirillo e del plesso Dante Alighieri non possono essere attivati se l'amministrazione non provvede agli adempimenti di propria competenza per la loro messa in funzione e la richiesta di proroga non risolve la situazione attuale, allungando i tempi di risoluzione del problema.

Considerando le rigide temperature del periodo invernale e i gravi disagi che la mancanza di riscaldamento nei suddetti plessi provoca sia al personale scolastico e agli alunni, sono state manifestate forti preoccupazioni e rimostranze dei genitori.

La dirigente evidenzia come sia da tempo stato derogato il regolamento comunale del 1994 che prevedeva l'assegnazione di determinate somme regolate in base a dei parametri ben precisi dettati dal regolamento e invece, per la situazione economica del Comune-dissesto finanziario-sono stati ridotti in maniera discrezionale dall'amministrazione assegnando solo 13 mila euro rispetto alle 24 mila euro annue. Questo ha comportato scelte drastiche per abbassare i costi come il taglio delle linee telefoniche, creando disservizi alla scuola e ai suoi utenti. Ad oggi il metano lo paga la scuola cosi come il telefono. Il Comune paga solo le utenze della luce elettrica.

In merito al fotovoltaico, il plesso Ruggero settimo è dotato di un moderno impianto che alimenta le pompe di calore ma non avendo i collegamenti adeguati non sfrutta tutte le sue potenzialità per il resto della scuola.

Le varie criticità sono state sempre annualmente, puntualmente segnalate alle autorità competenti tramite mail, pec, inviate al Sindaco, III Direzione, IV Direzione e IX Direzione organizzativa oltre che all'Assessore al ramo.

Criticità specifiche dei vari istituti:

Plesso Ruggero Settimo:

COMUNE DI CASTELVETRANO
Protocollo Interno N. 17585/2023 del 24-03-2023
Doc. Principale - Copia Documento

Mancanza del collaudo della scala antincendio. Da 7 anni mai utilizzata per le prove di evacuazione in caso di pericolo, e dovrebbe essere la eventuale via di fuga in caso di emergenza per le otto classi del piano superiore.

Portoni dell'istituto che sono in legno si trovano in stato di assoluto deterioramento e andrebbero sostituiti per motivi di sicurezza.

Plesso Ruggero Settimo via Cirillo:

Occorre una manutenzione urgente dei servizi sanitari igienici in forte stato di degrado, oltre il rifacimento del solaio per risolvere il problema delle continue infiltrazioni di acqua piovana. È stato richiesto più volte un potenziamento del contatore elettrico al servizio del plesso in quanto assolutamente insufficiente a sostenere contemporaneamente il funzionamento degli apparecchi degli uffici amministrativi e quelli presenti nelle aule. Questo mancato intervento non permette un corretto svolgimento dei percorsi educati nelle aule per le continue interruzioni di energia elettrica oltre i disagi nel paralizzare l'attività amministrativa.

Plesso Ruggero Settimo via Cadorna:

Occorre un intervento urgente dei servizi igienici in forte stato di degrado, oltre rifacimento solaio per risolvere problema delle continue infiltrazioni di acqua piovana;

Plesso Dante Alighieri:

Intervento per l'accensione della caldaia per il riscaldamento edificio;

Palestra-Auditorium:

Interventi sulla copertura della palestra per evitare le continue infiltrazioni di acqua piovana e il percolamento dell'acqua, oltre l'efficientamento energetico della palestra.

Sono stati chiesti più volte interventi nei vari plessi per una verifica preventiva dei solai per prevenire possibili fenomeni di sfondellamento o di distacco di intonaci in considerazione delle recenti piogge e del fenomeno di infiltrazione dell'acqua piovana.

È necessario al fine di rilevare eventuali anomalie presenti negli impianti idrici antincendio dei plessi che si proceda con urgenza ad individuare ed incaricare una ditta specializzata al fine di rimuoverle in maniera definitiva. Compito che deve essere espletato dall'ente proprietario dell'immobile.

COMUNE DI CASTELVETRANO
Protocollo Interno N. 17585/2023 del 24-03-2023
Doc. Principale - Copia Documento

Gli istituti ai sensi del D.P.R. 151/2011 devono conseguire il Certificato di Prevenzione Incendi, procedura più volte sollecitata ma ancora senza esito;

Sono stati chiesti al Comune tutti i documenti afferenti per la valutazione rischi nell'ambito della verifica sulla rispondenza delle strutture, impianti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Viene sottolineato dalla dirigente che più volte solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco o del personale scolastico si è provveduto alla diserbatura del verde e grazie alla Sager si è smaltito il tutto.

Ed ancora, la scuola più volte ha proposto progetti Europei per attingere a i fondi e risorse utili per le necessarie esigenze dell'istituto non avendo alcuna collaborazione ne supporto dall'ente Comune.

In alcuni casi i fondi sono tornati indietro.

In altri casi non avendo una condivisione per i progetti, dove era necessario la partecipazione dell'ente Comune, la scuola ha dovuto abbandonare la partecipazione perdendo importanti opportunità.

Dove invece c'è stata una compartecipazione tra Scuola, Regione, Ente comunale, la scuola ha ottenuto i finanziamenti necessari e a breve partiranno i lavori per la creazione di un'aula multimediale e pluri didattica moderna. Cosi come altri progetti che la scuola ha presentato autonomamente ottenendo i finanziamenti che dovrebbero a breve essere stornati.

Ancora come gli altri anni si pone il problema della mensa scolastica che non viene attivata.

Inoltre su richiesta esplicita del presidente Campagna se in vista delle scelte economiche dell'ente, il sindaco ha posto in essere degli incontri di programmazione per gli interventi (economici e non)da compiere presso l'istituto scolastico, la dirigente afferma che ad oggi nessun incontro in tal senso è stato fatto per programmare anche le future scelte economiche, per ritornare ad applicare correttamente il regolamento del 1994, nonostante il dissesto finanziario sia rientrato.

*****

La Commissione, alla luce delle audizioni svolte non può che **biasimare** quanto fatto sino ad oggi dall'amministrazione comunale non condividendone l'operato. Né può essere una valida giustificazione, per i mancati interventi, l'assenza di fondi addebitabile al dissesto finanziario. Né la scelta di derogare a quanto sancito dal Regolamento Comunale approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17/02/1994, avente ad oggetto l'anticipazione di fondi per la

COMUNE DI CASTELVETRANO
Protocollo Interno N. 17585/2023 del 24-03-2023
Doc. Principale - Copia Documento

manutenzione ordinaria e le spese di funzionamento degli Istituti di Istruzione primaria e secondaria di 1° grado. La pubblica istruzione deve essere inclusa tra le priorità di intervento.

È emerso una mancanza di programmazione rispetto ai problemi già evidenziati da tutte le parti interessate, soprattutto dopo la crisi pandemica.

Invece di programmare adeguati interventi per problemi conosciuti i dirigenti sono stati abbandonati, anche dal supporto degli uffici comunali competenti. Il fatto che ancora oggi si discute di problemi denunciati negli anni passati dai dirigenti scolastici è la prova dell'inerzia di questa amministrazione e della sottovalutazione dei problemi scolastici.

Tardiva l'azione del Sindaco che solo nel mese di gennaio, dopo il clamore sollevato dai dirigenti e soprattutto dai genitori che per protesta rinunciavano a portare i propri figli a scuola date le condizioni, iniziava una serie di incontri con i dirigenti scolastici per conoscere le criticità degli istituti, dimenticando le numerose mail e pec inviate dai dirigenti scolastici negli anni scorsi e nei mesi scorsi, ignorate dai dirigenti comunali competenti e dall'Assessore al ramo. A dimostrazione del totale disinteresse dell'amministrazione per la popolazione scolastica.

La Commissione sente doveroso, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'interesse della nostra comunità tutta e scolastica in particolare, **articolare le seguenti proposte per intervenire e risolvere i problemi posti dai dirigenti scolastici e dai genitori.**

1) Intervenire nel redigendo Bilancio di previsione pluriennale 2023/2025 prevedendo nella specifica voce il totale della somma complessiva da destinare agli Istituti Scolastici, nel rispetto del Regolamento Comunale approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17/02/1994, avente ad oggetto l'anticipazione di fondi per la manutenzione ordinaria e le spese di funzionamento degli Istituti di Istruzione primaria e secondaria di 1° grado, nella misura di € 619,75 annue per classe (€51,64 mensili per classe), ai sensi degli artt. 107,159 e 190 del Decreto Legislativo del 16 aprile 1994 n. 297 T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia i istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

2) Intervenire nel redigendo Bilancio di previsione pluriennale 2023/2025 prevedendo nella specifica voce la somma necessaria per il ripristino del servizio mensa per gli Istituti Scolastici;

3) Intervenire nel redigendo Bilancio di previsione pluriennale 2023/2025 prevedendo nella specifica voce la somma necessaria ad affidare a ditta privata il servizio di scerbatura delle aree

COMUNE DI CASTELVETRANO
Protocollo Interno N. 17585/2023 del 24-03-2023
Doc. Principale - Copia Documento

esterne degli Istituti di Istruzione primaria e secondaria di 1° grado per due interventi annuali per plesso;

4) Provvedere celermente alla voltura e/o subentro delle utenze di gas per tutti gli Istituti di Istruzione primaria e secondaria di 1° grado;

5) Intervenire fattivamente affinché per la scala di emergenza della scuola primaria "Ruggero Settimo" sia rilasciato il relativo certificato di agibilità e finalmente possa essere resa fruibile;

6) Dare con immediatezza riscontro alle richieste dei dirigenti scolastici per il potenziamento della rete elettrica nei vari plessi scolastici cittadini, affinché possano essere installate nei plessi scolastici stufe che consentano ad alunni, docenti e personale addetto di potere svolgere le proprie attività in condizioni dignitose.

7) Verifica dell'efficientamento energetico degli Istituti e il corretto funzionamento degli impianti fotovoltaici, intervenire per la loro implementazione e ove mancassero provvedere a ottenere dei finanziamenti al fine di dotare tutti gli istituti di impianti fotovoltaici di ultima generazione.

8) Verificare la certificazione antisismica di tutti i plessi scolastici, i piani di emergenza con la verifica della idoneità delle uscite di sicurezza.

9) Intervenire per la potatura di alberi pericolanti, pulizia caditoie e rendere impermeabili i tetti degli immobili scolastici.

10) Indispensabile una adeguata programmazione nei tempi adeguati, fine di ogni anno scolastico, con l'ausilio dei dirigenti scolastici per determinare le necessità e urgenze e intervenire prima dell'avvio del nuovo anno scolastico.

11) Fondamentale, viste le scarse risorse economiche dell'ente comunale, determinare una cabina di regia ente Comune e scuole per partecipare ai bandi europei e regionali che hanno ad oggetto fondi ed interventi per le scuole. Creando una sinergia tra il lavoro che i dirigenti sviluppano e il supporto dell'ente Comune anche attraverso i propri tecnici e funzionari per far sì che ove necessario si sviluppi una partnership condivisa.

Come sancito dalla nostra Costituzione la scuola pubblica è un servizio essenziale. Rappresenta il nostro futuro e, soprattutto in un territorio come il nostro, presidio di crescita, sviluppo, lotta alle disuguaglianze, legalità. Deve pertanto essere tra le priorità di intervento e programmazione dell'ente Comune, ponendola in cima ai servizi da erogare anche ove necessario sacrificando altre uscite dell'ente comunale non necessarie o di non primaria importanza.

COMUNE DI CASTELVETRANO
Protocollo Interno N. 17585/2023 del 24-03-2023
Doc. Principale - Copia Documento

Investire nella scuola significa costruire un domani più solido, per tutti.

COMUNE DI CASTELVETRANO
Protocollo Interno N. 17585/2023 del 24-03-2023
Doc. Principale - Copia Documento

Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano

Selinunte

DIREZIONE IV

Lavori pubblici, Servizi manutentivi, Protezione civile, Edilizia pericolante, Sicurezza, Patrimonio, Agenda Urbana, P.N.R.R.

Via della Rosa (c.da Giallonghi) 91022 Castelvetrano (TP)

Il Responsabile di D.O.: Arch. Vincenzo Barresi

(1) **Oggetto:** "Interrogazione Prot. n. *4474 del 25/01/2023* – grave situazione nei plessi scolastici per mancanza del funzionamento dei riscaldamenti".

AL SINDACO
SEDE

(2) In Relazione all'interrogazione in oggetto che afferisce ad un più ampio argomento delle situazioni di manutenzione degli edifici scolastici di proprietà Comunale si fa presente quanto segue.

Gli impianti di riscaldamento nelle scuole comunali quali edifici pubblici andavano accesi il 06.12.2022 essendo Castelvetrano rientrante nella zona climatica B.

09/12/2022 Il dipendente incaricato per l'accensione di prova in prossimità della data predetta si recava in plessi delle 3 Direzioni Didattiche e chiedendo di poter eseguire la stessa acquisire risposta che non era consentito poter operare.

Allorquando il clima cominciava a diventare più rigido all'inizio del 2023 arrivò qualche richiesta da parte dei plessi scolastici dipendenti da detti Direzioni affinchè si procedesse ad accendere gli impianti di riscaldamento.

A questo punto si passò ad un nuovo giro dei plessi da parte del dipendente, si comprende che in taluni ambiti le Direzioni Didattiche hanno interrotto le forniture ed a seguito dell'irrigidimento del clima per tali ambiti le direzioni avevano fatto richiesta di nuovo allaccio ai Gestori.

Per tale allaccio chiedevano attraverso l'Ente l'esecuzione delle prove di tenuta da parte di ditte qualificate.

Ad oggi le prove di tenuta degli impianti non è stato possibile eseguirle per via delle condizioni di istallazione degli stessi risalenti a oltre un ventennio pertanto è risultato imprudente interrompere la fornitura preesistente.

In relazione ai plessi Verga, Catullo, Lombardo Radice, Pappalardo, Redipuglia, Borsani, Ruggero Settimo, Benedetto Croce, S.G.Bosco si comunica l'assenza di criticità o per presenza di climatizzatori o per presenza di impianto di riscaldamento funzionante.

In relazione agli altri plessi c'è da modificare l'impianto premettendo di eseguire le prove di tenuta e permettere al gestore di allacciare l'utenza o da risolvere a cura delle direzioni scolastiche situazioni di assenza di pulizie sugli ambiti prossimi agli impianti.

IL Reponsabile IV D.O.
Arch. Vincenzo Barresi

Prot. IV L.U. 58 del 01-03-2023